
Dispensation Målerbekendtgørelse - A/B Bomhoffs Have

1 meddelelse

Flemming Henrik Jørgensen <fhj@mylliin.dk>
Til: Pia Sindbjerg <pia.sindbjerg@gmail.com>

9. juni 2016 kl. 12.20

Hej Pia.

Tak for det fremsendte materiale.

Det er min vurdering, at vi kan klare øvelsen uden besigtigelse.

Vi har gennemgået relevante dokumenter for ejendommen og udarbejdet vedhæftede beregning.

Det er vores vurdering at ejendommen ikke er omfattet af kravet i Målerbekendtgørelsen om at installere individuelle vandmålere. Installationen vil ikke være omkostningseffektiv for ejendommen.

Bemærk at der er krav om malere/forberedelse, hvis I udskifter hele vandinstallationen.

Vi opfordrer ejendommen til at gemme denne skrivelse og den vedhæftede beregning som dokumentation for dispensationen.

Der skal ikke foretages yderligere i sagen.

Faktura sendes snarest fra vores økonomisystem.

Venlig hilsen

Flemming Henrik Jørgensen • e-mail: fhj@mylliin.dk • telefon: 2714 6583

Ingeniør og Energikonsulent



Carit Etlars Vej 10 • 1814 Frederiksberg • e-mail-fa.: mylliin@mylliin.dk • tlf.: 3887 4900

Der er et hav af CO2 at spare ... se hvordan på: www.vak.dk



Vandmålere-rentabilitet-BomhoffsHave.pdf
180K